



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.000€, πλέον ΦΠΑ.

1. Στη διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού **να μην ληφθεί υπόψη το υπόδειγμα** οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β.
2. Την προσφορά θα συνοδεύει ένα (1) αντίγραφο από τον επίσημο τιμοκατάλογο κάθε προσφερόμενου οίκου κατασκευής, αποτελούμενο από το εξώφυλλο και τις επιμέρους σελίδες που περιλαμβάνουν τα προσφερόμενα είδη.
3. Σχετικά με την 1^η υποομάδα της 1^{ης} ομάδας διευκρινίζουμε ότι:
 - οι **προβολείς JET 1000W ASYMMETRICAL IP66 SON-T, HST**, θα είναι ευρείας δέσμης και το **σύστημα έναυσης E40** θα είναι για λάμπα νατρίου και θα είναι στεγανό.
 - οι **προβολείς MACH 250W ASYMMETRICAL IP66 SON-T, HST**, θα είναι ευρείας δέσμης και το **σύστημα έναυσης E40** θα είναι για λάμπα νατρίου και θα είναι στεγανό.
4. Σχετικά με τη 2^η υποομάδα της 1^{ης} ομάδας διευκρινίζουμε ότι:
 - τα πρόσθετα χαρακτηριστικά (θερμοκρασία χρώματος, μήκος, σχήμα) των **ηλεκτρονικών λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας E27 18-20W ΚΑΙ 23-25W** θα προσδιορίζονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ.
 - οι **λαμπτήρες υψηλής πίεσης νατρίου 1000W E40** θα είναι σε σωληνωτό σχήμα και μήκος 360mm (κοντό)
 - το σχήμα (σωληνωτό ή αχλαδωτό) των **λαμπτήρων υψηλής πίεσης νατρίου 250W E40** θα προσδιορίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΟΛΘ ΑΕ
 - γίνεται διόρθωση της περιγραφής του 12^{ου} είδους σε **Φθορισμού T5 διαστάσεων 1,2 m, 4000k 54W**
5. Σχετικά με την 3^η υποομάδα της 1^{ης} ομάδας διευκρινίζουμε ότι:

- οι **σωλήνες POLYECO CAVIDOTTO** διέλευσης ηλεκτρ. Καλωδίων πολυαιθυλενίου Φ50, Φ63 και Φ110 θα είναι σπιράλ
- για τα είδη 4 έως 7 της ανωτέρω κατηγορίας γίνονται δεκτά και **σπιράλ** άλλων εταιρειών εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές και έχουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

A. ΜΠΡΟΖΟΣ