



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)  
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30  
Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000  
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 24/8/2015  
Αριθ. Πρωτ : 6320/24/8/2015

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Τηλ.: 2310/593-360,363  
Fax 2310 526.243

**Θ Ε Μ Α: Συμπλήρωση των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια τετρακοσίων μέτρων (400m) Υπέρ-Ενισχυμένου Ελαστικού Ίμάντα Προστασίας, καλωδίων Μέσης Τάσης τροφοδοσίας για τους Ηλεκτροκίνητους Γερανούς ROKAS Η/Γ 41 έως Η/Γ 44 της ΟΛΘ ΑΕ**

Οι τεχνικοί όροι του Πρόχειρου Διαγωνισμού του θέματος συμπληρώνονται με τα κατωτέρω:

1. Ο ελαστικός ιμάντας προστασίας καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας λιμενικών ηλεκτροκίνητων γερανών, θα είναι προϊόν βιομηχανικής παραγωγής με συγκεκριμένη εμπορική ονομασία, που θα κατασκευάζεται αποκλειστικά για αυτή την χρήση. Ως εκ τούτου οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν **ειδικά τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο ιμάντα, όπου θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι εφαρμογές του**. Σε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται από τους όρους του διαγωνισμού και βάσει αυτών θα πραγματοποιηθεί και η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών. Χρήσιμο είναι σε αυτά να αναφέρονται και τα διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών που επαληθεύουν τις ιδιότητες του ελαστικού ιμάντα, καθώς και η ύπαρξη δήλωσης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την σήμανση "CE".
2. Ο ελαστικός ιμάντας είναι τμήμα ολοκληρωμένου τυποποιημένου συστήματος προστασίας καλωδίων τροφοδοσίας λιμενικών γερανών, που αποτελείται από ανοξείδωτο χαλύβδινο περίβλημα καναλιού, το οποίο εγκιβωτίζεται εντός τους εδάφους με σπλισμένο σκυρόδεμα, προστατεύοντας τα καλώδια πλευρικά και από κάτω, ενώ από επάνω καλύπτεται από τον ελαστικό ιμάντα, ο οποίος στηρίζεται από την μία πλευρά με ειδικά χαλύβδινα επιμήκη τεμάχια και κοχλίες ή άλλα ειδικά τεμάχια στερέωσης. Από την άλλη πλευρά επιτρέπεται το τοπικό ανασήκωμα του ελαστικού ιμάντα, ώστε το καλώδιο να δύναται να λάβει κατακόρυφη θέση για την ηλεκτρική τροφοδοσία του γερανού και στην συνέχεια να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση του εντός του καναλιού προστασίας. Στον εν προκειμένω Διαγωνισμό περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια του ελαστικού ιμάντα προστασίας και των ειδικών τεμαχίων τοποθέτησης του, διότι τα υπό προμήθεια υλικά θα αντικαταστήσουν αντίστοιχα ήδη εγκατεστημένα, που έχουν υποστεί εκτεταμένη φθορά.

3. Τέλος οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποδείξουν τουλάχιστον πέντε (5) αντίστοιχες εφαρμογές τοποθέτησης ελαστικών μάντων προστασίας καλωδίων σε λιμάνια, για τους προσφερόμενους κατασκευαστές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ