



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη, 10/4/2017

Αρ. Πρωτ.: 2811/11.4.2017

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2310593360, 363
Fax: 2310526243

Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων LED σε έξι (6) ιστούς φωτισμού της ΟΛΘ ΑΕ»

1. Κατόπιν υποβολής ερωτήματος, σχετικού με την απαίτηση για *«Πιστοποιητικά CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα»*, διευκρινίζεται ότι, η Υπηρεσία θέλει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί, ότι τα υπό προμήθεια υλικά απαραίτητα συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης "CE".
2. Συμπληρώνεται σημείο της ενότητας 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Β' Μέρους – Τεχνικοί Όροι της εν λόγω διακήρυξης ως ακολούθως:
«Ο διαχύτης θα είναι από γυαλί μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής και ο ανταυγαστήρας υψηλής τεχνολογίας επιμεταλλωμένος. Γίνονται αποδεκτά φωτιστικά σώματα με ισοδύναμο οπτικό σύστημα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι οι αποδόσεις τους θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.»
3. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται δεκτές προσφορές που προβλέπουν εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου σε web-server ως cloud υπηρεσία. Αναλυτικά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο εδάφιο 2.1 της παραγράφου 2 του Β' Μέρους – Τεχνικοί Όροι της διακήρυξης.
4. Διευκρινίζεται ότι η επικοινωνία των ελεγκτών φωτιστικών με το λογισμικό του κεντρικού συστήματος τηλεδιαχείρισης θα γίνεται μέσω wifi (ασύρματου τοπικού δικτύου Internet).
5. Τροποποιείται σημείο της ενότητας 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Β' Μέρους – Τεχνικοί Όροι της εν λόγω διακήρυξης ως ακολούθως:
«Ο ελεγκτής θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP66. Ως προς την τοποθέτηση τους, διευκρινίζεται ότι αυτή θα είναι τέτοια, ούτως ώστε σε περίπτωση βλάβης του ιδίου του ελεγκτή, η αντικατάστασή του για αποκατάσταση της βλάβης, δεν θα συνεπάγεται λόγω έλλειψης στεγανότητας και την υποχρεωτική αντικατάσταση του φωτιστικού σώματος ή των υπολοίπων ηλεκτρικών μερών όπου αυτός έχει τοποθετηθεί. Ο ελεγκτής του κάθε φωτιστικού, θα επικοινωνεί με τους άλλους ελεγκτές με στόχο την δημιουργία δικτύου πλέγματος MESH, ως προς IEEE 802.15.4.»

6. Σε απάντηση ερωτήματος αναφορικά με τη «δυνατότητα χρήσης ενός κυτίου ηλεκτρικών μερών (κυτίο οργάνων έναυσης) για τη λειτουργία δύο φωτιστικών σωμάτων και τον επιμερισμό του βάρους του κυτίου των ηλεκτρικών μερών στα φωτιστικά που αυτό τροφοδοτεί» αναφέρουμε ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 4 του Β' Μέρους - Τεχνικοί Όροι της Διακήρυξης (Εγκατάσταση – Συνδεσμολογία Φωτιστικών).
7. Σχετικά με τις διαστάσεις της στεφάνης του ιστού παραπέμπουμε στο άρθρο 27 «Λοιπές Πληροφορίες» του Α' Μέρους «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της Διακήρυξης : «Οι ενδιαφερόμενοι για τη σύνταξη της προσφοράς τους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εξετάσουν τους υφιστάμενους ιστούς φωτισμού, ώστε να αποκτήσουν άμεση εικόνα των εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν την προδιαγραφή»
8. Στην ενότητα 3 Φωτοτεχνική Μελέτη του Β' Μέρους – Τεχνικοί Όροι, αναφορικά με τις θέσεις των μετρήσεων του συνημμένου Πίνακα Φωτομέτρησης και τον τρόπο αξιολόγησης της φωτεινής ισχύος των προσφερόμενων φωτιστικών, διευκρινίζουμε ότι:
- οι θέσεις των μετρήσεων στον συνημμένο πίνακα φωτομέτρησης αφορούν σημεία που απέχουν ακτινικά από τον ιστό φωτισμού κατά 10m,20m,30m,40 και 50m αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο Υπόμνημα του συνημ. Πίνακα 1.
 - Σε σημειακές μετρήσεις δεν υφίσταται μέση τιμή.
 - Δεν γίνονται δεκτά φωτιστικά με αποκλείσεις κατώτερες των τιμών που αναφέρει ο συνημμένος πίνακας φωτομέτρησης.
 - Η αξιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση των γειτονικών ιστών φωτισμού.
 - Η απόσταση μεταξύ των γειτονικών ιστών κυμαίνεται από 130m έως 140m.
- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 27 «Λοιπές Πληροφορίες» του Α' Μέρους «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» της Διακήρυξης : «Οι ενδιαφερόμενοι για τη σύνταξη της προσφοράς τους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εξετάσουν τους υφιστάμενους ιστούς φωτισμού, ώστε να αποκτήσουν άμεση εικόνα των εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν την προδιαγραφή».

Η αν. Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ