



ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2310593360, 363
Fax: 2310526243

-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-
Θεσσαλονίκη, 23/4/2020

Απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών ,χρωμάτων, καλυμμάτων/σχαρών φρεατίων & σιδηρικών.

Σε συνέχεια ερωτημάτων παρατίθενται διευκρινίσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί να δοθεί προσφορά μόνο για τα καλύμματα και τις σχάρες φρεατίων δηλαδή την ομάδα Γ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι και όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1.1. Φυσικό αντικείμενου του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν υποβάλλουν προσφορά για τη μία ή περισσότερες ομάδες, υπό τον όρο ότι προσφέρουν το σύνολο των υλικών της ομάδας.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ποια κλάση θέλετε τις σχάρες, D400 ή C250?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

D400

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κωδικό 14641 δεν αναφέρεται εάν οι διαστάσεις είναι εσωτερικές ή εξωτερικές. (αναγράφεται 145x95 & 110x110).

Η κάθε διάσταση έχει διαφορετική τιμή. Πόσα τεμάχια από τη μία διάσταση και πόσα από την άλλη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι διαστάσεις είναι εξωτερικές και η ζήτηση αφορά 5 τεμάχια από κάθε διάσταση (σύνολο 10 τμχ).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στους κωδικούς:

14688 90x90 / 15240 80x130 / 15851 60x80 δεν αναφέρετε αν οι διαστάσεις είναι εσωτερικές ή εξωτερικές

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι διαστάσεις είναι εξωτερικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στα 20 τεμ καλύμματα φρεατίων Ε600 δεν αναφέρετε καθόλου διαστάσεις.

Στις 20 τεμ σχάρες φρεατίων Ε600 δεν αναφέρετε καθόλου διαστάσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαστάσεις για καλύμματα φρεατίων Ε 600 **60x60** (εξ. διαστάση)

Διαστάσεις για σχάρες φρεατίων Ε 600 **100x60** (εξ. διαστάση)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ