

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 081/2022 για την αναβάθμιση του Υποσταθμού 6^α της ΟΛΘ ΑΕ.

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1

Η προσφορά μας θα βασίζεται στα δοθέντα μέτρα καλωδίων και περιμετρικής λάμας χαλκού της μελέτης ? Πως θα διευθετηθεί (μεταξύ μας) τυχόν απόκλιση μέτρων στην πράξη ?

Απάντηση

Καθώς μπορούν να υπάρξουν αποκλίσεις στα μέτρα των καλωδίων η προσφορά να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Τιμή καλωδίου/μέτρο και για τους 2 τύπους καλωδίου δηλαδή τον τύπο καλωδίου της χαμηλής τάσης και τον τύπο καλωδίου της μέσης τάσης.
2. Συνολική τιμή για το συνολικό μήκος (750μ) του XLPE N+N2XH (καλώδια μετασχηματιστών)
3. Συνολική τιμή για το συνολικό μήκος (200μ) του N2XSJ (καλώδια μέσης τάσης)

Στο τέλος της ολοκλήρωσης της όδευσης των καλωδίων θα γίνει καταμέτρηση των μέτρων.

Σε περίπτωση απόκλισης θα γίνει απολογιστική χρέωση.

Διεύθυνση Προμηθειών & Επενδύσεων ΟΛΘ ΑΕ